




Gemeinde Wahlen

hwsIngenieurbüro
IHRE TIEFBAUPLANER.

Totalsanierung Bifangweg

Bauprojekt

Situation Werkkoordination



Plan Nr.:	19/597-05	Massstab:	1:200			
Datum:	10.10.2019	Format:	40 x 150cm			
Index:	--	A	B	C	D	E
Datum:	10.10.2019	-	-	-	-	-
Gez.	YBA	-	-	-	-	-
Vis.	chk	-	-	-	-	-

HWS Ingenieurbüro AG | Hauptstrasse 37 | 4450 Sissach
Tel. 061 973 16 64 | Fax 061 973 16 66 | info@hwsag.ch | www.hwsag.ch

Index:	Änderungen:
A	
B	
C	
D	
E	

Legende:

Projekt

Hydrant
Typ Hmi 6000

Schieber

Wasserleitung
Dünnte Gussrohr, DN 125, PH 16, L= ca. 175m
BLS®-Steckmuffen-Rohr mit Faserzementmörtel-Umhüllung (F2M)

Erdungsband: Lieferung durch Sanitär, Verlegung durch Bauunternehmung
Erdungsdraht best. Gebäude: Lieferung und Verlegung durch Sanitär inkl. Verpressungen innen und aussen
Tiefenerder je nach Situation: Lieferung u. Montage durch Sanitär

Elektraleitung (BKW Energie AG) gemäss sep. Projektplan BKW
Kandelaer K1-K7
Öffentliche Beleuchtung mit Steh-Kandelaer, LpH = 5,0m, Stahl und LED-Leuchten (Mini-Luma)

Best. Leitung wird aufgehoben
Strassenlinien
Strassensammler (SS) ø60cm, Tiefe 1.5m mit Tauchbogen und Einlaufschacht (ES) an RWK angeschlossen
Deckel neu
Kanalisation

bestehend

Wasserleitung mit Hydrant / Schieber
Kanalisation
Fernsehkabel gemäss Saphir Group kein Ausbaubedarf
Swisscomkabel gemäss Swisscom kein Ausbaubedarf
Elektrakabel mit best. Kandelaer

Grabenquerschnitt 1:20

