
Schnitt A - A


1:20

Aufbau Quellfassung-Filterstrecke



Aufbau Quellfassung-Filterstrecke Option 1

1:20




Aufbau Quellfassung-Filterstrecke Option 2


1:20


A mit beidseitigem Zufluss

B mit einseitigen Zufluss



1 Wasserführende Schicht
2 Quell-Fassung: Lammellen-Kunstsoff-Filterrohr, Gefälle max. 5‰
3 Betonkies (0-15mm, min. 10cm)
4 Kiesfilter (8/16), gewaschene runde Steine
5 Beton (BN PC150, erdfeucht)
6 Betonplatte
7 Lehmabdeckung
8 Vliesmatte
9 Sicker-Geröll
10 Grabenauffüllung mit Aushubmaterial





Einwohnergemeinde Wahlen


Laufenstrasse 2
CH-4246 Wahlen

SANIERUNG QUELLFASSUNGEN UND TRANSPORTLEITUNGEN

Fassungsstr. ersetzen: Brünnlimatt- u. Bännliquelle

ÜBERSICHT 1:200

Bauprojekt



INDEX	DATUM	GEZ.	KONTR.	ÄNDERUNG
C				
B				
A	...	...	...	...

PROJEKTVERFASSER

AQUALON Ingenieur- & Planungsbüro

Aqualon AG
Grammetstrasse 14
CH-4410 Liestal

+41 61 515 12 50
info@aqualon.ch / www.aqualon.ch

	DATUM	NAME
BEARBEITET	30.10.2026	URA
KONTR.	30.10.2026	FAA
PLANFORMAT:	840 x 594	
MASSSTAB:	1:200	
PLANNUMMER		Index
P1011 - 022		_